

Veröffentlichungspflichten nach § 27 StromNEV

Unter Berufung auf § 27 Abs. 2 Nr. 1 – 9 veröffentlichen die Versorgungsbetriebe Röttingen folgende Netzstrukturdaten mit Stand: 31.12.2023

1. Stromkreislängen

a) Freileitung

Mittelspannung:	0,00 km
Niederspannung ca.:	4,3 km

b) Kabelleitungen

Mittelspannung:	9,00 km
Niederspannung ca.:	23,70 km
Hausanschlüsse ca.:	673
Trafostationen:	19

2. Installierte Leistung der Umspannebenen

Installierte Leistung der Umspannebenen: MS / NS:	500 kVA
--	---------

3. Anzahl der Entnahmestellen

Anzahl der Entnahmestellen:	
Mittelspannung:	4
Mittelspannung/Niederspannung:	2
Niederspannung ca.:	1.019

4. Entnommene Jahresarbeit

Summe der Ausspeisungen zzgl. Verluste:

Niederspannung (NE7):	4.182.532 kWh
Umspannung MS/NS (NE6):	3.474.033 kWh
Mittelspannung (NE5):	11.371.577 kWh

5. Versorgungsgebiet nach Einwohner

Einwohner im Versorgungsgebiet:

Gesamt:	1.448
---------	-------

6. Versorgungsgebiet Fläche

Versorgte Fläche in der Mittelspannung:	18,64 km ²
Versorgte Fläche in der Niederspannung:	18,64 km ²
Geographische Fläche des Netzgebietes:	18,64 km ²